

## Pufferspeicherbau Thomas Prinz

Firma  
Prinz Thermotechnik GmbH  
Projektierte Str. 13  
99880 Waltershausen

Tel. 03622 60375  
Fax 03622 906041  
Mobil 0177 3012400

E-Mail [info@ht-prinz.de](mailto:info@ht-prinz.de)  
[www.ht-prinz.de](http://www.ht-prinz.de)

### Produktdatenblatt gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013

Lieferant:

Prinz Thermotechnik GmbH  
Projektierte Str. 13  
99880 Waltershausen  
Deutschland

Modell: Hygienespeicher / Hygienepufferspeicher

Benennung	Artikelnummer	Nennvolumen Liter	Warmhalteverlust W	Bereitschafts- wärmeaufwand	Energie- Effizienzklasse
Prinz Hygienespeicher 800 Liter mit 2 Solarwärmetauscher und Isolierung	PHSS 800	860	96	2,30	B