

Pufferspeicherbau Thomas Prinz

Firma
Prinz Thermotechnik GmbH
Projektierte Str. 13
99880 Waltershausen

Tel. 03622 60375
Fax 03622 906041
Mobil 0177 3012400

E-Mail info@ht-prinz.de
www.ht-prinz.de

Produktdatenblatt gemäß der EU-Verordnung Nr. 812/2013

Lieferant:

Prinz Thermotechnik GmbH
Projektierte Str. 13
99880 Waltershausen
Deutschland

Modell: Hygienespeicher / Hygienepufferspeicher

Benennung	Artikelnummer	Nennvolumen Liter	Warmhalteverlust W	Bereitschafts- wärmeaufwand	Energie- Effizienzklasse
Prinz Hygienespeicher 800 Liter mit 1 Solarwärmetauscher und Isolierung	PHS 800	860	96	2,30	B